Flexit ventilasjonssystem

I alle leilighetene er det installert balansert ventilasjon. Det betyr at det tilføres like mye luft som
det blir trukket ut av boligen. All luft filtreres på vei inn og ut av boligen med pollenfilter.

Anlegget har også varmegjenvinner som gjenvinner om lag 83% av varmen fra den brukte
avtrekksluften som er på vei ut, men aggregatet varmer ikke opp boligen. Luftinntakene sitter på yttervegg og har luftavkast over tak. Temperaturen på tilluften bør
ligge på rundt 20C for å få god innblanding av luften i rommet.

Hjemme og borte innstillinger
Aggregatet står til vanlig i «HOME» (hjemme). Da er viftehastighetene riktig i forhold til boligen, og tillufts-temperaturen er satt til 20C.

Er du på reise, eller borte noen dager, kan du sette aggregatet i «AWAY» (borte / ute av leiligheten). Viftehastigheten går da ned, og tilluftstemperaturen blir satt til 18C. I HOME står figuren inne i huset på øverste linje og det står HOME på tredje linje.

Tømmerkaia
STEINAR MOE EIENDOM

Flexit ventilasjonssystem

For å endre driften fra HOME til AWAY trykker du én gang på knappen oppe til venstre. Figuren beveger seg ut av huset, og det står AWAY.



Ekstra avsug

Dersom du ønsker ekstra avsug i leiligheten, for eksempel ved dusjing eller matlaging, kan du trykke enten høyre eller venstre piltast ut i fra HOME. Da vil det vises en vifte øverst til høyre i displayet.

For å gå tilbake til normalt avsug, trykker du bare på en av pilene en gang til.

Tømmerkaia
STEINAR MOE EIENDOM

Flexit ventilasjonssystem

Temperaturinnstilling

Tillufttemperaturen er satt til 20C i HOME da dette gir en god innblanding av frisk luft i rommet. Du kan endre denne temperaturen ved å trykke to ganger på knappen nederst til venstre.

Deretter bruker du pilene til høyre eller venstre for temperaturen for å stille opp og ned etter ønske.

Husk at når man stiller denne temperaturen, vil lufttemperaturen øke i både stue og soverom.

Sommerdrift

Om sommeren kan denne temperaturen stilles ned til for eksempel 14C. Lufttemperaturen følger utetemperaturen, og om natten vil den da slippe inn kaldere luft ned til 14C og dermed gi litt kjøleeffekt. Ventilatoren på kjøkkenet er koblet til aggregatet som girer opp når ventilatoren aktiviseres.

Alarm

Hvis det er en alarm vil det vises en skiftenøkkel øverst i displayet, og en feilkode på linje 2.

Kode 1020 er indikasjon for bytting av filter.
Intervallet for dette er satt til 365 dager. Filterbytte blir ivaretatt av oss. Andre feilkoder meldes fra til Steinar Moe Eiendom.

Tømmerkaia
STEINAR MOE EIENDOM